



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbria

Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

Provincia Ascoli Piceno

Tutela e Valorizzazione Ambientale - Tutela Ambientale

pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

e per conoscenza

ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.

pec: ascoliservizi@pec.it

Oggetto: Trasmissione *Nulla Osta* ex artt. 111, 112, 120 del T.U. Leggi su Acque e Impianti Elettrici R.D. 1775/1933 e/o dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 – Costruzione ed esercizio di elettrodotto MT interrato a servizio di Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico in loc. Reluce del Comune di Ascoli Piceno (AP) – BIOR 238 AP

Si trasmette in allegato il *Nulla Osta* di competenza rilasciato da questo Ispettorato Territoriale del Mi.S.E. alla soc. **ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.** relativo all'istanza di cui all'oggetto.

Si evidenzia che il proprio parere di competenza resta valido purché il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'elettrodotto non subiscano modifiche in sede di eventuali Conferenza di servizi che richiedano l'aggiornamento del citato provvedimento o l'emissione di un nuovo *Nulla Osta* di competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/2003

Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O. III

f.t. Giovanni De Matteis

Imposta di bollo € 16,00
assolta con dichiarazione:
marca nr. 01180266487595
del 21/09/2021



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbria

Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

Il Dirigente

OGGETTO: Nulla Osta - Costruzione ed esercizio di elettrodotto MT interrato a servizio di impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico in loc. Relluce del Comune di Ascoli Piceno (AP) - D.Lgs. 259 del 01/08/2003 - R.D. n.1775 del 11/12/1933

Proponente: ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.

BIOG 238 -(AP)

In riferimento all'**Istanza**, acquisita tramite *cloud* istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno in data 02/11/2021 al prot. 165277 di questo Ispettorato Territoriale, con la quale la soc. **ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.** ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. n.1775 del 11/12/1933) e del Codice Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n.259 del 01/08/2003), di poter procedere alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto MT sotterraneo a servizio di un “Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico” in loc. Relluce del Comune di Ascoli Piceno (AP) - Catasto: Fg. 50, partt. 55-63-82-152-153-157-158;

Premesso che la Provincia di Ascoli Piceno ha indetto una Conferenza di servizi per il giorno 20/07/2021 con nota prot. 13683 del 07/07/2021, acquisita al ns. prot. 106496 del 07/07/2021 “Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Procedimento autorizzatorio unico. Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico?. LOCALITÀ RELLUCE, Comune di Ascoli Piceno. Avviso di indizione conferenza di servizi in modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 20/07/2021.” in cui dava atto che la documentazione tecnica era consultabile al link https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_134_672_1.html;

Premesso che la Provincia di Ascoli Piceno ha indetto una Conferenza di servizi per il giorno 27/10/2021 con nota prot. 21053 del 02/11/2021, acquisita al ns prot. 165277 del 02/11/2021 in cui si dava atto dell'avvenuta integrazione documentale dell'istanza in esame;

Premesso che la Provincia di Ascoli Piceno ha indetto una Conferenza di servizi per il giorno 21/12/2021 con nota prot. 224077 del 14/12/2021, acquisita al ns prot. 187920 del 14/12/2021 in cui si dava atto dell'avvenuta integrazione documentale dell'istanza in esame;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente con nota PEC acquisita con prot. 188425 del 15/12/2021;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente con nota PEC acquisita con prot. 189526 del 17/12/2021;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente con nota PEC acquisita con prot. 190015 del 20/12/2021;

Vista la documentazione progettuale ed integrativa prodotta dalla società proponente reperibile in data 21/12/2021 su *cloud* istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno;

Preso atto che la società proponente espressamente precisa che l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica è destinato ad autoconsumo interno alla struttura;



Preso atto che la società proponente espressamente precisa che il trasporto del biometano, dal punto di produzione al punto di consegna ai carri bombolai e/o automezzi, non avverrà con condutture metalliche;

Considerata la necessità di realizzare un tratto di linea elettrica MT interrata che colleghi le cabine interne dell'impianto alla cabina di consegna del gestore di rete;

Considerato che per la realizzazione dell'**elettrodotto interrato MT 20kV** in cavo del tipo RG7H1R 3x95 mm² dalla cabina di consegna MT alla cabina utente n.1 per circa 220 m e dalla cabina di utente n.1 alla cabina utente n.2 per circa 110 m la società proponente ha chiesto il rilascio del *Nulla Osta* di competenza di questo Ministero;

Visti gli atti amministrativi prodotti dalla soc. **ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.** (Dichiarazione d'Impiego e Dichiarazione sostitutiva interferenze);

Esaminate la corografia degli impianti e le documentazioni progettuali redatte secondo le norme prescritte;

Considerati il rispetto di tutte le prescrizioni di legge vigenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal Sig. **ANDREA ZAMBRINI**, in qualità di **Legale Rappresentante** della soc. **ASCOLI SERVIZI COMUNALI s.r.l.**, in cui lo stesso dichiara che **nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse** (Fg. 50 partt. 63-65-152-154-56-55-60-80-127-17-61-64-68-67-82-153-158-157 del Comune Ascoli Piceno) **non sono presenti linee di comunicazione elettronica aeree/interrate e che pertanto non vi sono interferenze**;

Acquisita agli atti la dichiarazione del procuratore sul rispetto dell'art.53, co. 16-ter, del D.Lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012 (*pantoufage*);

RILASCIA

per quanto di competenza, il relativo **NULLA OSTA** alla realizzazione della **linea elettrica MT interrata** in oggetto, purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa documentazione progettuale presentata con l'obbligo di prestare la massima attenzione nei lavori di scavo in corrispondenza di eventuali linee di telecomunicazione, con assunzione di ogni responsabilità per eventuali illeciti commessi.

Qualora durante i lavori emergessero incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni preesistenti ad oggi non segnalate dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica, questo Ispettorato dovrà essere contattato in tempo utile per concordare tempi e modalità di sopralluogo che lo stesso si riserverà di effettuare in fase esecutiva.

Il presente **NULLA OSTA** viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione già precedentemente prodotto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di **Ascoli Piceno in data 07/12/2021 al n.1313 – Serie 3**, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R. D. n. 1775/1933 e dal D. Lgs. 259/03.

Qualora il progetto di costruzione, modifica e spostamento degli elettrodotti preveda installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato asservita agli impianti, l'installazione della medesima su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, è soggetta ad Autorizzazione Generale ai sensi degli artt. 99 e 104, c.1, lett.b) del d.lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, c. 2, lett. a) e pertanto, necessita dell'apposita dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, conformemente all'allegato 17 del d.lgs. 259/2003 da inviare a questo Ministero (DGSCERP) dopo la realizzazione e nell'esercizio della rete di comunicazione.



Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati (abroga la dir.95/46/CE): i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della norma vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, o alle persone che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il MISE attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'artt. 15 e 22 del Regolamento. Il titolare è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

Addetta Istruttroria:

f.t. ing. Cecilia Scaletti - U.O. III
tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568
email: cecilia.scaletti@mise.gov.it

Il Responsabile dell'U.O. III

f.t. Giovanni De Matteis

Il Dirigente

Dott. ssa Fabiola Gallo