



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
Settore II Tut. e Valorizz. Ambientale  
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

**OGGETTO:** Art. 27-bis S.Lgs 152/2006 e s.m.i. Procedimento autorizzatorio unico. ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL – Loc. Relluce Comune di Ascoli P. – Rif. vostra nota prot. n. 13683/PROT. del 07/07/2021 - titolo 17-classe 8 – fascicolo 7.-

In riferimento alla nota indicata in oggetto, questo Comando ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 4896 del 27/05/2021 che ad ogni buon fine si allega in copia.

IL COMANDANTE  
(VERNA)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Pratica n. 18095

COMANDO PROV.LE VV.F	
Ascoli Piceno	
27 MAG. 2021	
Prot. N	08095
L896	

ZONA SERVIZI COLLETTIVI DI MARINO DEL TRONTO

AL SUAP  
SPORTELLO UNICO PICENO  
C/O PICENO CONSIND  
63100 ASCOLI PICENO  
(PEC: sportellounicopiceno@emarche.it)

p.c. A ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.  
ascoliservizi@pec.it

e p.c. Al Comune di ASCOLI PICENO

**OGGETTO:** ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. – Domanda di **Valutazione del progetto** per attività **Depositi di gas infiamm. discioli/liquefatti, non GPL (serbatoi fissi > 5mc)**, sita nel Comune di ASCOLI PICENO, LOCALITA' RELLUCE, SNC.  
**Attività individuata/e al/i p.to/i 4.6.C 2.2.C 1.1.C 74.2.B dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n.151.**

Con riferimento alla domanda di **valutazione del progetto** per l'attività suindicata, si fa presente che questo Comando, esaminata la documentazione integrativa presentata in data 20/05/2021 Prot. N° 4669 esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni:

1. Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (**D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; ecc.).

Al termine dei lavori e **prima di dare inizio all'esercizio dell'attività**, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, dovrà presentare la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** ai fini della sicurezza antincendio mediante il modello **MOD. PIN 2 - 2018 SCIA**, in duplice copia, allegando la seguente documentazione:

- Copia della presente nota.
- Attestato di versamento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 139/06, a mezzo di c/c postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ascoli Piceno, o tramite bonifico bancario (IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639), indicando il C.R.O..
- Dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, come indicato nell'allegato II al DM 7/8/2012, in particolare:

- a) **Mod. Pin 2.1-2018 - Asseverazione - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendi**, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- b) **Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali** (Allegare solo se non siano già stati esaminati dal Comando: ad es. per attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151)
- c) **Mod. Pin 2.2-2018 - Cert. REI - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera** (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.
- d) **Mod. Pin 2.3-2018 - Dich. Prod - Dichiaraione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte**, a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.
- e) **Mod.Dich.SCIA** - Dichiaraione, a firma del responsabile dell'attività, dalla quale si evincano:
  - i quantitativi delle *sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio*;
  - le caratteristiche degli *impianti o apparecchiature pericolose*;
  - le caratteristiche dei *mezzi di estinzione* (numero, tipologia e classe degli estintori, numero degli idranti, caratteristiche della riserva idrica e del gruppo di pompaggio, ecc.).
- f) Dichiaraioni/certificazioni relative agli impianti ai fini della sicurezza antincendio:
  - **Dichiaraioni di conformità/rispondenza (in originale)** previste dall'art. 7 del D.M. 37/2008 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (**corredate di documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato**);
  - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, occorre produrre le dichiaraioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello **Mod. Pin 2.4-2018 - Dich. Imp.** da parte dell'installatore, **corredate di documentazione progettuale a firma di professionista**, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
  - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, **in assenza di documentazione progettuale**, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello **Mod. Pin 2.5-2018 - Cert. Imp.** a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'articolo 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti;

relativamente ai seguenti impianti:

  - dell'impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
  - dell'impianto fotovoltaico;
  - dell'impianto di estinzione incendi;
- g) Copia degli attestati di frequenza/idoneità al corso di formazione per “addetto antincendio”, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge n. 609/96 e al **corso di aggiornamento ai sensi della Circ. n. 5987 del 23.2.2011**.
- Si informa che i corsi antincendio possono essere richiesti anche a questo Comando compilando la domanda scaricabile all'indirizzo [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno), alla sezione 'Formazione D.Lgs.81/08'.
- Si informa che i modelli di certificazioni e dichiaraioni, sopra indicati con sottolineatura, sono scaricabili dal Sito del Comando Provinciale VVF. di Ascoli Piceno raggiungibile all'indirizzo [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno), alla sezione 'Modulistica' - 'Prevenzione Incendi'.

Il Funzionario incaricato:  
GEOM. CATAFUCCI Domenico

IL COMANDANTE  
(VERNA)