



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Rif. Prat. VV.F. n° **18095**

Alla Provincia di Ascoli Piceno

**OGGETTO:** Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedimento autorizzatorio unico. ASCOLI SERVIZI COMUNALI SRL. "Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico".  
LOCALITÀ RELLUCE, Comune di Ascoli Piceno. Tavoli tecnici.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 9669 del 13.05.2021, si comunica la non partecipazione ai tavoli tecnici convocati e per quanto di competenza si trasmette in allegato la nota prot. n° 4585.

IL COMANDANTE  
(VERNA)  
*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO/FERMO  
*UFFICIO PREVENZIONE INCENDI*

Pratica n. 18095

Alla Provincia di Ascoli Piceno

AL SUAP  
SPORTELLO UNICO PICENO  
C/O PICENO CONSIND  
ZONA SERVIZI COLLETTIVI DI MARINO DEL TRONTO  
63100 ASCOLI PICENO  
(PEC: [sportellounicopiceno@emarche.it](mailto:sportellounicopiceno@emarche.it))

A ASCOLI SERVIZI COMUNALI  
S.R.L.  
[ascoliservizi@pec.it](mailto:ascoliservizi@pec.it)

**OGGETTO:** ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. – Domanda di **valutazione del progetto** per Depositi di gas infiamm. discioli/liquefatti, non GPL (serbatoi fissi > 5mc) da realizzarsi nel Comune di ASCOLI PICENO, LOCALITA' RELLUCE, SNC.  
Attività individuata/e al/i p.to/i 4.6.C 2.2.C 1.1.C 74.2.B **dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n.151.**

**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

Con riferimento alla domanda presentata, intesa ad ottenere la **valutazione del progetto** per l'attività suindicata, si comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza:

- 1) La documentazione progettuale presentata non consente di accertare la rispondenza dell'attività alle vigenti norme, ed in particolare;
  - a) La relazione tecnica non è stata redatta secondo l'articolazione delle nuova regola tecnica di cui al DM 08/11/2019;

**Il responsabile dell'attività è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 gg. dal ricevimento della presente.** Le osservazioni saranno valutate ai fini dell'espressione di parere definitivo sulla pratica in esame.

Si precisa altresì che i termini di conclusione del procedimento, che con la presente comunicazione viene sospeso, inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei citati 10 giorni.

*Si informa che l'ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando è aperto al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per la trattazione di problematiche di carattere tecnico, relative alle pratiche di prevenzione incendi, è possibile rivolgersi ai funzionari tecnici nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.*

*Per informazioni:*

*Ufficio Prevenzione Incendi  
0736 353247*

*Il Funzionario incaricato:  
GEOM. CATALENTI Domenico*

*IL COMANDANTE  
(VERNA)*